



schemat wykonania fundamentów
na styku budynku istniejącego
z projektowanym



- UWAGI:
- Wykopy wykonać do poziomu wyższego o 30cm od projektowanego poziomu posadowienia ław fundamentowych. Pozostałe 30cm wybrnąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
 - Pod fundamenty wylać 10cm chudego betonu B10.
 - Zachować zasadę ciągłości zbrojenia podłużnego w ławach – stosując zakładki przy łączeniu min 50cm.
 - W czasie budowy należy ściśle przestrzegać wniosków i zaleceń technicznych zawartych w opisie technicznym projektu budowlanego.
 - Zbrojenie startowe słupów i ścian wypuścić z poziomu konstrukcji fundamentów.
 - Pod żadnym pozorem nie wolno wyrównywać dna wykopu piaskiem nasypowym np. w przypadku przebrania poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek należy wypełnić betonem stykającym się z gruntem rodzimym.
 - Na styku budynku projektowanego z istniejącym zaprojektowano fundamenty w postaci płyty fundamentowej wykonanej na poziomie ławy istniejącej. Dylatacja pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną wykonana od poziomu fundamentów, przez ściany fundamentowe, ściany piwnic, strop nad piwnicą, ścianę parteru aż po stropodach nad parterem części istniejącej.
 - Poziom ławy fundamentowej budynku istniejącego w części sąsiadującej z budynkiem nowoprojektowanym założono -4,0m (poziom wynikający z głębokości przemarzania gruntu).
 - Inwestor nie wykonał odkrywek fundamentów. Jeżeli okaże się że fundamenty istniejące są wykonane wyżej od zakładanego poziomu, należy wykonać podcięcie istniejącej ławy do poziomu zakładanego w projekcie. Opracowanie projektowe ewentualnego podbitcia ławy należy zlecić projektantowi konstrukcji.

Beton C30/37 (B37)
Stal RB500W
Otulina c_{nom} = 50 mm

INWESTYCA: Budynek opieki zdrowotnej - „Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży w wieku 0-25 lat” ul. Harscerska 4, dz. nr 695,696,707 Gdynia		DATA: 02.2021	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Wierczyński	NR UPRAWNIEN BUDOWLANOYCH: upr. POM/016/POOK/10 specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń	PODPIS:	SKALA: 1:75
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Klinkosz	NR UPRAWNIEN BUDOWLANOYCH: upr. POM/0215/POOK/07 specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń	PODPIS:	BRANŻA: KONSTRUKCJA
NAZWA RYSUNKU: FUNDAMENTY - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.		NR RYSUNKU: K-0	



PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR WIERCZYŃSKI
ul. Łagiewnicka 20, 81-737 Sopot
e-mail: piotr.wierczynski@gmail.com